


Schemat sterowania przepustnicami



| temperatura zewnętrzna | PR1 | PR2 |
|---|-----|-----|
| $TZ < 15^{\circ}\text{C}$ | ON | OFF |
| $15^{\circ}\text{C} \Rightarrow TZ \leq 25^{\circ}\text{C}$ | OFF | ON |
| $TZ > 25^{\circ}\text{C}$ | ON | OFF |

| | | | |
|--|--|---------|------------|
| PROJEKTOWANIE REALIZACJA NADZÓR mgr inż. Andrzej Leszek Żmiejko 16-002 Dobrzyniewo Duże ul. Czterech Wiatrów 5 | | | |
| OBIEKT: | Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku ul. Kleberga 20 | | |
| Nazwa rysunku | Schemat sterowania przepustnicami | NR RYS. | IS.5 |
| | | SKALA | |
| Autor | <i>mgr inż. A. Żmiejko</i> | DATA | 23.09.2009 |
| Współpraca | | | |
| Inwestor | <i>Marszałek Województwa Podlaskiego Białystok ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego</i> | | |