

Zambrów, 26.10.2017 r.

RG.271.2.11.2017

*otrzymują wszyscy  
uczestnicy postępowania*

Zgodnie z Regulaminem Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, dotyczące zapytania cenowego i terminowego na: **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na monitoring terenu „Koszar” w Zambrowie.**

**Pytanie 1**

Z informacji dotychczas uzyskanych wynika że nie dysponujecie Państwo programem funkcjonalno-użytkowym systemu CCTV na terenie „Koszar” w Zambrowie, w związku z tym rozumiem że skoro koncepcja ma być wypracowana w trakcie realizacji zamówienia po rozstrzygnięciu konkursu ofert to mapę do celów projektowych należy kalkulować na cały teren, czy tak?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dysponuje programem funkcjonalno-użytkowym. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania mapy do celów projektowych we własnym zakresie na teren zaznaczony na załączonej mapie.

**Pytanie 2**

Czy mogę uzyskać informację jaka jest docelowa powierzchnia (m2) monitorowanego terenu.

**Odpowiedź:**

Powierzchnia monitorowanego terenu wynosi ok. 45ha

**Pytanie 3**

Kolejna wątpliwość to sposób zasilania kamer:

1. W czyjej gestii jest zapewnienie zasilania tzn. czy projekt monitoringu ma zawierać część elektryczną zasilającą?
2. Skąd będą zasilane kamery, czy z jednego miejsca, czy może z kilku?
3. Kto wystąpi o warunki techniczne na przyłączy bądź przyłącza do kamer?

Jeżeli do każdej kamery będzie osobny układ rozliczeniowy to po wydaniu warunków technicznych przez PGE operator przygotowuje projekt i buduje przyłączy.


Drugi wariant to jeden układ rozliczeniowy na kilka kamer wtedy trzeba zaprojektować WLZ od złącza kablowego do miejsc w których będą instalowane kamery.

**Odpowiedź:**

1. Projekt monitoringu powinien zawierać część elektryczną.
2. Kamery będą zasilane z istniejących budynków mieszkalnych, natomiast Centrum monitoringu będzie zasilane z nowego przyłącza elektrycznego.
3. O warunki techniczne podłączenia na nowe przyłączy do Centrum monitoringu wystąpi Zamawiający.

Odpowiedzi na pytania mają moc wiążącą dla uczestników postępowania i stanowią uzupełnienie zapytania. Powyższe nie powoduje zmiany terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Z-ca Burmistrz  
inż. Bogdan Kamiński

  
URZĄD MIASTA  
inż. Bogdan Kamiński