

**Pytanie nr 1:** Proszę o więcej szczegółów odnośnie zagadnienia: "Ściany szklane w systemie profilowym ui 45 ze szkłem laminowanym stratobel 4.4.1 lub akustyczne ui 80", a mianowicie: Czy dane przeszklenie ujęte zostało w zestawieniu stolarki?

**Odpowiedź nr 1:** *Wszystkie okna, drzwi i witryny zostały ujęte w zestawieniach. Rys. nr A-15, A-16, A-18.*

**Pytanie nr 2:** Proszę o wyjaśnienie czy ten rodzaj szkła należy wykorzystać do stolarki okiennej lub drzwiowej?

**Odpowiedź nr 2:** *Tak ten rodzaj szkła należy wykorzystać do stolarki okiennej i drzwiowej.*

**Pytanie nr 3:** Jeżeli są to konstrukcje dodatkowe - poza zestawieniem stolarki, to proszę o dostanie brakujących rysunków.

**Odpowiedź nr 3:** *To nie są konstrukcje dodatkowe.*

**Pytanie nr 4:** Proszę o jednoznaczną informację czy stolarka okienna w budynku – „Centrum Badawczo-Rozwojowe – Misja White Hill – Podlaska Strategia Sukcesu B + R + J w Mechanizacji Rolnictwa” ma być wykonana z profili PCV czy aluminium. \oraz.

**Odpowiedź nr 4:** *Stolarka okienna powinna być wykonana z profili PCV. Witryny zewnętrzne i wewnętrzne – aluminiowe. Stolarka okienna w pokojach nr 207 i 206 powinna być wykonana z aluminium.*

**Pytanie nr 5:** Jakim parametrom ma odpowiadać fototapeta i tapeta winylowa oraz czy pomieszczenia w których występuje tapeta wszystkie ściany mają być tapetowane?

**Odpowiedź nr 5:** *Fototapeta w całym pomieszczeniu. Produkt z polskimi atestami trudno palności na podłożu lateksowym zalaminowanym. Montaż na styk bez zakładek. Gwarancja min. 2 lata. Gramatura powyżej 200gr/m<sup>2</sup>*

*Tapeta winylowa min. 350gr/m<sup>2</sup> ; okleina winyl na siatce bawełnianej; atesty polskie trudno palności; całkowicie zmywalna; certyfikaty VINYL PLUS*

*W pomieszczeniach, w których występuje tapeta wszystkie ściany mają być tapetowane.*

**Pytanie nr 6:** Jaki rodzaj tynku oraz styropianu należy zastosować przy dociepleniu ścian metodą lekko mokrą?


**Odpowiedź nr 6:** *Tynk zewnętrzny – cienkowarstwowy silikonowy, barwiony w masie, zatarty na gładko. Boniowanie – Przed wykończeniem elewacji tynkiem cienkowarstwowym wykonać boniowanie jak na rysunkach elewacji - tak, aby tynk imitował alucobond. Należy zastosować styropian grafitowy elewacja EPS 033.*

**Pytanie nr 7:** Czy jako izolację poziomą fundamentów, podłogi hali, podłogi na gruncie należy zastosować 2 x papę izolacyjną na lepiku?

**Odpowiedź 7:** *Tak w poziomie parteru. Dla piwnic należy zwrócić uwagę na opis w konstrukcji dotyczący uszczelnień.*

**Pytanie nr 8:** Proszę o dostanie przekroju przez warstwy nr.11 (piwnica - pom. 05)

**Odpowiedź 8:** *Zamawiający nie posiada tego przekroju.*




**WHITE HILL**  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
ul. Żurawia 21/3.08, 15-540 Białystok  
NIP: 966210104, KRS: 0000590479  
REGON: 2031909600000  
Adam Ławicki  
Przeszły Zarządu  
White Hill Sp. z o. o.

**Pytanie nr 9:** Czy w wycenie/kosztorysie należy uwzględnić warstwy tak jak na przekrojach?

**Odpowiedź nr 9:** *Tak z uwzględnieniem odp. pkt 7.*

**Pytanie nr 10:** Z jakiego szkła ma być wykonana balustrada szklana oraz proszę o uszczegółowienie rysunku balustrady ze stali nierdzewnej (średnica profili)

**Odpowiedź nr 10:** *Balustrady należy wykonać jako balustrady systemowe jednego producenta. W balustradach szklanych należy stosować szkło bezpieczne. System listwowy bez szprosowy. Szkło ESG i VSG, grubość 10mm na 10mm, pochwyt systemowy lakierowany na RAL 9005*

  
**WHITE HILL**  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA  
ul. Żurawia 71/3.08, 15-540 Białystok  
NIP: 9662101064, KRS: 0000590479  
REGON: 36319096800000

  
**WHITE HILL**  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
ul. Żurawia 71/3.08, 15-540 Białystok  
NIP: 9662101064, KRS: 0000590479  
REGON: 36319096800000  
Adam Ławicki  
Prezes Zarządu  
White Hill Sp. z o. o.